

## Какие новые Правила пожарной безопасности начали действовать в 2021 году

### ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

1. Проведите внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний для работников, которых коснулись изменения в новых Правилах противопожарного режима
2. Оформите журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
3. Проводите на объектах с массовым пребыванием людей тренировки по эвакуации
4. Разработайте инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого здания и сооружения, а не для объекта защиты в целом
5. Выдавайте СИЗ от опасных факторов пожара для дежурного персонала



### Напоминаем

Внесите изменения в инструкции о мерах пожарной безопасности, заведите новый журнал, с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила по пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима». Ранее действовавшее постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и регламентировавшее деятельность организаций в сфере пожарной безопасности утратило силу.

С введением в действие новых правил по пожарной безопасности у работодателя возникла обязанность пересмотра действующих в образовательной организации инструкции по Пожарной безопасности с учетом требований, содержащихся в новых правилах.

Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее – Приказ) не содержит требований об обязательном внеплановом обучении в учебных центрах по программе пожарно-технического минимума лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками образовательной организации в связи с введением в действие новых правил.

В то же время, в соответствии с п. 46 приложения к Приказу, при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности, лицом ответственным за проведение обучения и инструктажей, проводится внеочередное обучение и проверка знаний требований пожарной безопасности у работников образовательной организации независимо от срока проведения предыдущей проверки.

Таким образом, в образовательных организациях необходимо пересмотреть инструкции по пожарной безопасности и провести по ним внеочередное обучение работников. приобретите СИЗ.

С 1 января 2021 года начали действовать новые Правила противопожарного режима, утвержденные [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#) (далее — новые Правила).

Новые Правила распространяются на все организации, в том числе на те, которые были спроектированы и построены до введения в действие новых Правил.

Правила определяют, как действовать людям, наладить производство и содержать территорию, здания, сооружения и помещения организации, чтобы соблюдать пожарную безопасность.

Основная часть новых Правил дублирует прежние Правила противопожарного режима, утвержденные [постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390](#). При этом есть **15 важных изменений**:

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- тренировки по эвакуации;
- огнетушители;
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара;
- испытания, обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты;
- огнезащитное покрытие;
- указатели к источникам противопожарного водоснабжения;
- проверка покрывал для изоляции очага возгорания;
- подвальные и цокольные этажи;
- строительные работы;
- огневые работы;
- автозаправочные станции;
- медицинские организации;
- организации торговли.

### Что сделать в первую очередь



#### Напоминаем

Внеочередную проверку знаний проведите с работниками, которых также коснулись изменения. При этом проверьте знания не в полном объеме, а только тех пунктов правил, которые изменились ([п. 46](#) приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).

Организируйте и проведите:

- внеплановый инструктаж ([п. 26](#) приказа МЧС от 12.12.2007 № 645);
- внеочередную проверку знаний ([п. 46](#) приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).

Проведите внеплановый инструктаж для работников, которых коснулись изменения в новых Правилах противопожарного режима. Например, в организациях с круглосуточным графиком работы проведите инструктаж, в который включите информацию о месте хранения СИЗ от опасных факторов пожара и электрических фонарей. Проводит такой инструктаж ответственное лицо за пожарную безопасности или непосредственный руководитель работ индивидуально или с группой работников одной профессии ([п. 27](#) приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).

#### Как оформить новый журнал по пожарной безопасности

Обязали ввести новый документ — журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Многие проверки, которые пока еще фиксируют в актах или протоколах, с января нужно вносить в этот журнал. Например, отразите в журнале проверки водопроводов противопожарного водоснабжения.



### **Обратите внимание**

На объектах с массовым пребыванием людей тренировки по эвакуации организуйте не только для персонала, но и для посетителей, покупателей и других лиц в здании ([п. 9](#) новых Правил). Периодичность практических тренировок — не реже одного раза в полугодие.

### **Тренировки по эвакуации**

Изменили лиц, для которых нужно проводить тренировки по эвакуации, и отменили инструкцию. Определили, что делать, если нет нормативов максимально допустимого количества людей в помещении.

Чтобы провести тренировку по эвакуации людей, разработайте инструкцию. Для этого используйте Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре», утвержденные [МЧС от 04.09.2007 № 1-4-60-10-19](#). Затем составьте годовой график проведения тренировок по эвакуации, план проведения тренировок и издайте приказ о проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре. По окончании тренировки:

- составьте акт проведения тренировки по эвакуации, где отразите содержание всех этапов тренировки, сведения о ходе проведения тренировки, допущенные ошибки и сделанные выводы;
- зафиксируйте результаты в специальном журнале;
- оформите приказ по результатам проведения тренировки по эвакуации.



### **Обратите внимание**

Теперь нет требования разрабатывать отдельную инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. Если у вас в организации уже есть такая инструкция, не нужно ее отменять, просто добавьте в нее действия посетителей, покупателей и других лиц в здании.

В прежних правилах не было прописано, что делать если нет норм допустимого количества людей в одном помещении. Сейчас это определили. Если нет требований о максимально допустимом количестве людей в помещении, которое может находиться одновременно, то исходите из расчета не менее 1 кв. м на одного человека ([подп. «г» п. 22](#) новых Правил).

### **Огнетушители**

Уточнили, как считать высоту, на которой размещать огнетушители. Изменили ранг тушения огнетушителей для пожаров класса Е и определили здания, в которых не нужны передвижные огнетушители.

Расположите огнетушители в коридорах и проходах на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя или в специальных подставках из негорючих материалов на полу ([письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС от 13.11.2020 № ИГ-117-1959-12-2](#)). Подставки не должны падать или опрокидываться ([п. 409](#) новых Правил). Проверьте, как размещены огнетушители. Зафиксируйте в акте все огнетушители, которые проверили. Затем издайте приказ, где укажите сроки, в которые нужно изменить расположение огнетушителей.

Оборудуйте помещения категорий, А, Б, В1-В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, огнетушителями с рангом тушения 55В, С, Е ([приложение 1](#) к новым Правилам). Числа

в обозначении ранга — это условные размеры очага пожара, который может быть потушен. Чем больше число, тем больший размер очага может быть потушен. Буквы в обозначении ранга — А, В, С, Е — классы пожара, для тушения которых может быть использован огнетушитель.

Больше не нужны передвижные огнетушители в зданиях и сооружениях категории Д ([абз. 2 п. 406](#) новых Правил). Не нужно специально списывать передвижные огнетушители.

### **Что включить в инструкцию по пожарной безопасности по новым Правилам**

Добавили разделы в инструкцию о мерах пожарной безопасности и уточнили, для каких объектов ее нужно разработать.

Включите в инструкцию о мерах пожарной безопасности дополнительные нормы (пп. [393](#), [394](#) новых Правил):

- как содержать пути доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты — на этажи, кровлю и в другие места;
- что должны делать работники, если открылись или заблокировались в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, которые мешают свободной эвакуации;
- кто из сотрудников отключает устройства с применением открытого пламени, теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и с температурой на их внешней поверхности, способной превысить 90 °С.

Разработайте инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого здания и сооружения, а не для объекта защиты в целом ([п. 2](#) новых Правил).

### **Средства индивидуальной защиты**



#### **Обратите внимание**

На объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей обеспечьте дежурный персонал (пп. [6](#) и [30](#) новых Правил):

- исправными ручными фонарями — не менее одного фонаря на каждого;
- СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара — не менее одного СИЗ на каждого.

Определили объекты, на которых выдавать СИЗ от опасных факторов пожара для дежурного персонала и установили сроки проверки таких СИЗ.

Далее издайте приказ, где определите:

- место хранения таких СИЗ;
- ответственное лицо за хранение и осмотр СИЗ из административно-технического персонала, где работает дежурный персонал ([п. 20](#) Межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ).

Выберите общедоступное место хранения СИЗ и обозначьте его знаком F12 «Место расположения средств индивидуальной защиты». Храните СИЗ для защиты от факторов пожара в количестве, которое равно или больше количеству дежурных в смену. Включите в инструктаж по пожарной безопасности информацию о месте хранения СИЗ и проводите тренировки по использованию СИЗ от опасных факторов пожара.

Проверяйте один раз в год СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара. Требований к организации, которая может проверять СИЗ, — нет, поэтому можно проверить СИЗ самостоятельно. Для этого визуально осмотрите СИЗ, обратите внимание на механические повреждения и целостность средств. Зафиксируйте в журнале эксплуатации

систем противопожарной защиты отсутствие или наличие механических повреждений и целостность СИЗ ([п. 30](#) новых Правил). Далее составьте служебную записку на имя руководителя организации, чтобы неисправные СИЗ с изъянами заменили на новые. Также обеспечьте СИЗ дыхания и зрения от опасных факторов пожара каждого работника дежурной смены в медицинских организациях ([п. 116](#) новых Правил). Для этого издайте приказ.

### **Испытания, обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты**



#### **Обратите внимание**

Начните проводить ежегодные испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, у которых истек срок службы, установленный изготовителем. Испытания нужны, если изготовитель не указал в технической документации, что такие средства можно использовать до их замены ([абз. 4 п. 54](#) новых Правил).

Определили, что делать со средствами пожарной безопасности, у которых истек срок службы, и случаи, когда нельзя ремонтировать противопожарные системы. Изменили документ, в котором делать запись о проверке водопроводов.

Чтобы провести испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, заключите договор с организацией или ИП. Организация должна иметь специальное разрешение — лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ([абз. 6 п. 54](#) новых Правил и [приложение](#) к постановлению Правительства от 28.07.2020 № 1128). Результаты испытаний вносите в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ([абз. 5 п. 54](#) новых Правил). Не проводите обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты, если в то же время проходят мероприятия с массовым пребыванием людей ([абз. 3 п. 55](#) новых Правил).

Перенесите обслуживание и ремонт на другое время и зафиксируйте это в акте.

После проверки водопроводов противопожарного водоснабжения вносите информацию о проверке в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ([абз. 2 п. 48](#) новых Правил). Периодичность проверки — не реже двух раз в год — весной и осенью.

#### **Огнезащитное покрытие**

Разрешили не проводить повторную обработку огнезащитной пропитки после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия.

После окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия можно не проводить повторную огнезащитную обработку строительных конструкций и инженерного оборудования. Вместо этого проведите испытания или обоснуйте расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности ([абз. 4 п. 13](#) новых Правил).

Чтобы обосновать, что конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности, расчетно-аналитическими методами или провести испытания огнезащитного покрытия, заключите договор с организацией или ИП. Организация должна иметь специальное разрешение — лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Лицензия нужна, так как выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций подлежит лицензированию ([абз. 6 п. 54](#) новых Правил и [п. 10](#) приложения к постановлению Правительства от 28.07.2020 № 1128).

#### **Указатели к источникам противопожарного водоснабжения**

Изменили требования к указателям, которые указывают направление движения к источникам противопожарного водоснабжения.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначьте указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, которые подключены к электричеству и работают в ночное время ([абз. 3 п. 48](#) новых Правил). На указатели нанесите цифры с расстоянием в метрах от указателя до источника противопожарного водоснабжения. Чтобы закупить указатели, составьте акт, где укажите количество указателей, которые не соответствуют требованию, и расстояние в метрах, которое укажут на указателях.

Требование к указателям:

- светоотражающая поверхность или электрические световые указатели;
- четко нанесенные цифры с расстоянием до местоположения источников противопожарного водоснабжения.

Направьте служебную записку на имя директора для закупки указателей.

### **Проверка покрывал для изоляции очага возгорания**

Установили требования для проверки состояния покрывал для изоляции очага возгорания.

Проверяйте раз в год целостность покрывал для изоляции очага возгорания. Для этого:

- визуально осмотрите покрывала на предмет отсутствия механических повреждений и целостности;
- внесите информацию о проверке в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ([абз. 4 п. 412](#) новых Правил).

Замените покрывала с повреждениями на новые. Для этого составьте служебную записку на имя руководителя организации, где укажите количество покрывал, которые нужно заменить, и сроки замены.

### **Подвальные и цокольные этажи**



#### **Обратите внимание**

В подвальных и цокольных этажах больше нельзя размещать производственные участки и мастерские, а также хранить продукцию, оборудование, мебель и другие предметы ([подп. «б» п. 16](#) новых Правил).

Уточнили, что нельзя размещать в подвальных и цокольных этажах, и установили запрет на оконные решетки. Дали указания, что делать с подвальными и чердачными помещениями, где нет людей.

Также в подвальных и цокольных этажах запретили организовывать детский досуг — детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий. Исключение — случаи, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией ([п. 8](#) новых Правил).

Если в подвальном или чердачном помещении, а также на техническом этаже не предусмотрено, чтобы там постоянно находились люди, закройте их на замок, а на двери разместите информацию о месте хранения ключей ([п. 18](#) новых Правил). Чтобы оформить документально закрытие чердаков, оформите приказ. Укажите в документе:

- чердаки, которые закрыли на замок;
- место хранения ключей.

Вновь запретили устанавливать глухие решетки на окна и приямки у окон подвалов, которые являются аварийными выходами ([подп. «г» п. 16](#) новых Правил). Если в организации есть



такие глухие решетки, то спилите их. Для этого направьте служебную записку на имя руководителя организации, где укажите обоснование для ликвидации решеток с окон.

### Строительные работы



#### Напоминаем

У въезда на территорию стройплощадок, которые находятся на территории населенных пунктов, разместите схемы. На схемах обозначьте въезды, подъезды, пожарные проезды и источники противопожарного водоснабжения ([абз. 5 п. 71](#) новых Правил).

Установили требование к схемам, которые нужно размещать на въезде на стройплощадку, и запретили оставлять горючий утеплитель на рабочих местах после окончания смены.

Запретили по окончании рабочей смены оставлять внутри зданий или на их покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели с ним, кровельные рулонные материалы ([абз. 4 п. 322](#) новых Правил). Чтобы соблюдать новые требования:

- проведите с работниками внеплановый инструктаж с записью в журнале;
- внесите изменения в инструкции по охране труда для работ, в которых используют горючий утеплитель.

#### Огневые работы

Отменили обязательное требование к форме наряда-допуска и установили время, в течение которого устанавливается наблюдение за местом проведения огневых работ после их завершения.

В новых Правилах вместо формы нарядов-допусков на огневые работы указали перечень обязательных реквизитов ([п. 372](#) новых Правил). То есть в организации можно разработать собственную форму таких нарядов-допусков. Включите в форму:

- Ф. И. О. руководителя работ;
- сведения о месте и характере проводимой работы;
- требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ;
- состав исполнителей с указанием Ф. И. О., профессии;
- сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю;
- планируемое время начала и окончания работ.



После завершения огневых работ нужно организовать наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов ([п. 363](#) новых Правил). Для этого лицо, ответственное за выполнение огневых работ, вместе с руководителем структурного подразделения организует наблюдение за местом проведения работ. Наблюдают за местом работники структурного подразделения, которые участвовали в технологическом процессе. Работники осматривают место проведения огневых работ через определенные интервалы времени в зависимости от особенностей места и характера выполненных огневых работ. Наряд может быть закрыт только после истечения 4 часов.

Наряды-допуски можно оформлять и регистрировать в электронном виде ([абз. 3, 5 п. 372](#) новых Правил).

#### Организации торговли

Определили случай, когда можно размещать торговые и игровые автоматы на путях эвакуации.

В организациях торговли размещайте торговые и игровые автоматы на путях эвакуации только в том случае, если ширина эвакуационных путей не уменьшается ([подп. «д» п. 103](#) новых Правил). Ширина такого пути должна быть не менее 0,8 метра ([п. 4.2.19](#) СП 1.13130).

#### **Что грозит, если не выполнять новые Правила**

Работодатель обязан обеспечить пожарную безопасность в организации по новым Правилам противопожарного режима, утвержденным [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#). За нарушение Правил противопожарного режима грозит административная и уголовная ответственность.

Если работодатель нарушил требования пожарной безопасности и это не повлекло за собой последствий, то оштрафуют по [части 1](#) статьи 20.4 КоАП:

- должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. руб.;
- ИП — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.;
- юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека, то оштрафуют по [части 6](#) статьи 20.4 КоАП:

- должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;
- ИП — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;
- юрлиц — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара, повреждение или уничтожение имущества и причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью человека, то оштрафуют юрлиц по [части 6.1](#) статьи 20.4 КоАП на сумму от 600 тыс. до 1 млн руб. или приостановят деятельность на срок до 90 суток.

К уголовной ответственности руководителя организации или иное ответственное должностное лицо привлекут по статье 219 УК, если нарушение норм и требований пожарной безопасности повлекло тяжкий вред здоровью или гибель работников.